



Dir tlf.: 51 17 90 87
Mail: fem@tonfor.dk
Sags nr.:

Dato: 05-03-2024

Kloakseparering i Skærbæk, etape 3 – Spørgsmål og svar fra borgermøde d. 29-02-2024

Deltagere fra bygherres organisation:

| | | | | |
|---------------------------------|-----|-------------|----------------------|----|
| Finn Egholm (bygherre) | FEM | 51 17 90 87 | Tønder Forsyning A/S | TF |
| Martin Burow (entreprenør) | MB | 42 34 53 52 | Burow Entreprise ApS | BE |
| Claudia Skjønnemand (myndighed) | CWS | 74 92 92 37 | Tønder Kommune | TK |
| Ruben Lauridsen (rådgiver) | RUL | 42 12 54 86 | EnviDan A/S | ED |

| NR. | SPØRGSMÅL | SVAR |
|-----|--|--|
| 1 | Må regnvand fra tagnedløb ledes direkte ud på terræn? | I princippet ja. Dog <u>skal</u> vandet holdes på egen grund og må ikke ledes til nabogrund eller vejareal. Hvis der udgraves for faskiner, bede, lavninger eller lignende, der skal modtage regnvandet, <u>skal</u> der ansøges om nedsivningstilladelse. |
| 2. | Hvad er frist for udtræden hvis man ønsker at håndtere tag- og overfladevand på egen matrikel? | Den oprindelige frist for udtræden var d. 1-8-2023. TF besluttede dog at udvide fristen. Endelig frist for udtræden er d. 15-3-2024 , da anlægsarbejdet forventes påbegyndt d. 18-3-2024. |
| 3. | Kan entreprenøren (MB) udføre tilslutning af det nye spildevandsstik med det samme så ens egen kloakmester ikke skal gøre dette efterfølgende? | Ja. Dette forudsætter dog, at der er foretaget en komplet separering på grunden og at der foreligger en færdigmelding fra en autoriseret kloakmester. |
| 4. | Er det muligt at få præsentationen fra borgermødet som papir i postkassen eller via e-Boks? | Præsentation (og øvrige oplysninger om projektet) kan findes på TF's hjemmeside: https://www.tonfor.dk/projekter Undtagelsesvist kan Søndervang 7 dog få materialet leveret i postkassen. |
| 5. | Tøndervej 56: Er det muligt at undgå gravearbejde så der fri adgang til ejendommen d. 15-6-2024. | Ja, det skulle være muligt. |



| | | |
|----|--|---|
| 6. | Hvad er sagsbehandlingstiden for en nedsivningstilladelse? | <p>Iflg. CS er sagsbehandlingstiden relativt kort. Dog kan der være lidt ventetid, hvis der kommer mange ansøgninger på samme tid.</p> <p>Hvis man er presset på tiden, kan man oplyse dette i ansøgningen, så kan sagsbehandlingen muligvis fremskyndes.</p> |
| 7. | Hvordan ansøges om nedsivningstilladelse? | <p>Mail med ansøgning til: teknisk@toender.dk .</p> <p>Alternativt kan der ansøges via: Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk)</p> |
| 8. | Må BE udføre kloakseparering for private grundejere? | <p>Kloakprojektet for TF har første prioritet, men hvis BE har de nødvendige ressourcer, må de gerne udføre kloakarbejder for private.</p> |